

Số: /BV-HCQT
V/v đề nghị cung cấp thông tin hàng
hóa, giá cả, dịch vụ

Hà Giang, ngày tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thay thế vật tư điều hoà Trane; Model; TTA100/TTH100 cho phòng máy cộng hưởng từ (MRI) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Văn Điện, Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0912 833 528

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu đơn vị gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193 886 411.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 5 ngày kể từ ngày phát hành văn bản

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ (theo Bảng chi tiết kèm theo)

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các đơn vị cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Dũng

DANH MỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Công văn số /BV-HCQT, ngày tháng 3 năm 2025)

TT	Danh mục dịch vụ, hàng hoá	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện dịch vụ, hàng hoá	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ, hàng hoá
1	Máy nén lạnh (Lốc) 10HP Công suất 100.000 Btu; Điện áp: 3 pha/ 380V – 50Hz	Cái	01	Phòng Máy Cộng hưởng từ, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang	Năm 2025
2	Phim lọc DML 164	Cái	01		
3	Rơle bảo vệ áp suất máy nén	Cái	01		
4	Khí N2 nhỏ	Chai	05		
5	Nhân công tháo lắp, vệ sinh, và vận hành thử nghiệm	Công	10		
6	Dầu Lunaria K46 –xo 20 lít	Lít	10		
7	Ga lạnh R22 Refron (Bình 13,6 kg	Bình	01		