

Số: /BV-HCQT
*V/v đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa,
giá cả, dịch vụ: Sửa chữa thang máy
nhà D và Bảo trì bảo dưỡng hệ thống
thang máy các toà nhà của Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Hà Giang*

Hà Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thang máy nhà D và Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thang máy các toà nhà của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang: Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ngô Phạm Hiện, Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0914568797

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu đơn vị gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 20219 886 411.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com

- Nhận qua Zalo: 0987.479.885

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày văn bản phát hành

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

A. Danh mục sửa chữa thang máy khu nhà D.

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
01	Tủ nóc cabin (Bao gồm board đầu car) đồng bộ theo tủ Step AS380 cho thang máy nhà D	Cái	01
02	Tủ điều khiển Step - AS380, công suất 15Kw cho thang máy nhà D	Cái	01
03	Công tắc từ cho thang máy nhà D	Cái	04
04	Công tắc hành trình cho thang máy nhà	Cái	01
05	Biến tần cửa cho thang máy nhà D	Cái	01
06	Bộ nghịch lưu (Bộ cứu hộ tự động) ARD-TPS-15-3P cho thang máy nhà D	Cái	01
07	Hệ thống dây điện cho cấp tín hiệu cho thang máy	Mét	100

B. Danh mục bảo trì, bảo dưỡng thang máy các toà nhà của Bệnh viện

TT	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL (tháng)	Thời gian bảo trì/ 1 lần/ tháng
01	Thang máy số 1 nhà A (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 750kg - Số điểm dừng: 05 - Tốc độ 1m/s – Nhà chế tạo/ nước chế tạo SILVER-KOREA; Năm sản xuất; 2015	01	24 tháng
02	Thang máy số 2 nhà A (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.350kg - Số điểm dừng: 05 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo SILVER-KOREA; Năm sản xuất; 2015	01	24 tháng
03	Thang máy số 3 nhà A (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.350kg - Số điểm dừng: 05 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo SILVER-KOREA; Năm sản xuất; 2015	01	24 tháng
04	Thang máy nhà B (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.000kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo SANYO; Năm sản xuất; 2011	01	24 tháng
05	Thang máy số 1 nhà C (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.000kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo NIPPON; Năm sản xuất; 2014	01	24 tháng

06	Thang máy số 2 nhà C (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.000kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo NIPPON; Năm sản xuất; 2014	01	24 tháng
07	Thang máy nhà D (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.000kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s - Nhà chế tạo/ nước chế tạo NIPPON; Năm sản xuất; 2012	01	24 tháng
08	Thang máy số 1 nhà Truyền nhiễm (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 1.350kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s – Chung loại: FUJIALPHA; Năm sản xuất; 2023	01	24 tháng
09	Thang máy số 2 nhà Truyền nhiễm (Thang hàng + khách) - Tải trọng: 750kg - Số điểm dừng: 04 - Tốc độ: 1m/s – Chung loại: FUJIALPHA; Năm sản xuất: 2023	01	24 tháng

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các đơn vị cung cấp.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Dũng